



华瑞检测
HUARUI TESTING

HRJ/QMS04-33-01 B/0



201012340223

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：HR2506324



华瑞检测

HUARUI TESTING

受检单位：

苏州卓新能源有限公司

检测类别：

委托检测

苏州华瑞环境检测有限公司

SUZHOU HUARUI ENVIRONMENT DETECTION CO., LTD.

检验检测专用章

二〇二五年六月十八日

检测报告说明

- 一、 本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发人签名无效。
- 二、 对本报告检测结果如有异议，请于收到之日起 15 日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 三、 对委托送样检测，本检测报告只对送检样品所检测项目的检测结果负责，不对样品来源和采样环节负责。
- 四、 未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权力。
- 五、 除客户特别申明并支付样品保管费外，超过标准规定时效的样品均不再保留。

地址：苏州市吴江区长安路 888 号 5 楼
邮编：215222
电话：0512-63983555
邮箱：huaruitesting@szhrjc.cn
网址：www.szhrjc.cn

苏州华瑞环境检测有限公司


水质检测结果

采样日期: 2025年06月11日

分析日期: 2025年06月11日至06月14日

样品编号	采样点位	样品状态	检测项目	单位	检测结果
HR2506324-2	应急水池	较清、透明、无异味	pH值	无量纲	6.5
			悬浮物	mg/L	14
			化学需氧量	mg/L	33
			氨氮	mg/L	0.123
			总磷	mg/L	0.12
			铅	mg/L	ND
		以下空白			
备注	ND表示未检出, 铅检出限为0.2mg/L。				

检测点位示意图:



备注: ★1 为应急水池测点。

检测使用仪器

序号	仪器编号	仪器名称	型号
1	HRTE-1021-3	温湿度计	TES1360A
2	HRTE-1002-3	空盒气压表	DYM3 (平原型)
3	HRTE-1001-3	便携式风向风速仪	PLC-16025
4	HRTE-1017-3	便携式 pH 计	PHBJ-260F
5	HRTE-0021-1	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A
6	HRTE-0043-1	电子天平 (万分之一)	ME204/02
7	HRTE-0014-1	COD 消解仪 (风冷)	HCA-100
8	HRTE-0014-3	COD 消解仪 (风冷)	HCA-100
9	HRTE-0031	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
10	HRTE-0004-1	高压灭菌器	YXQ-50SII
11	HRTE-0030	可见分光光度计	T6 新悦
12	HRTE-0032	原子吸收分光光度计(火焰与石墨炉自动切换)	TAS-990AFG
		以下空白	

报告结束